Formato 08
Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas
al 31 de marzo 2025

Localidad/Estación de Bombeo	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación (3)	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
PUERTO MALDONADO		MALO	0	JR. JOSE MARIA GRAIN

Al cierre del primer trimestre del año 2026 sólo se cuenta con una estación de bombeo de aguas servidas en estado inoperativo, la razón por la cual esta planta esta inoperativo, es que la red de alcantarillado que se utiliza para la cámara de bombeo es muy antigua y ha colapsado en varios tramos entre la Av. Madre de Dios y el Jr. Puno. La Planta se ubica en el Jr. José María Grain en el AH Dos de Mayo en una zona de alto riesgo apoyado al lado de la Cárcava el Balcón. Está conformada por dos electrobombas de 20Hp con una capacidad de bombeo de 28 l/s.

E.P.S. EMAPAT S.A.
Ing. Ceolio Huanca Sara
GERENTE DE OPERACIONES

E.P.S. EMAPAT S.A.
Ing. Mario Eduardo Ishikawa Ascencio
Jefe de la Oficina de Distribución, Mantenimiento y Control de Pérdidas (ODMCP)